



APPLIED PRECISION, s.r.o., Technická 5, 821 04 BRATISLAVA

CERTIFIKÁT

S/N 167 – 2 / 2014

Výrobca :

IPEĽSKÉ TEHELNE a.s.
M. Rázusa 29
984 21 Lučenec

Tehliarsky murovací HD prvok pre chránené murivo
BRITTERM 30 AKA
s rozmermi (300x250x238) mm

Skúšobné laboratórium stavebnej fyziky potvrdzuje,
že v zmysle protokolu o skúške A24-2/08

Index vzduchovej nepriezvučnosti
stanovený podľa EN ISO 717 – 1 je :

$R_w = 55 (-2; -4)$ dB

V Bratislave 18. 2. 2014




Ing. Mikuláš Bobik, PhD.
riaditeľ

APPLIED PRECISION s.r.o.

Skúšobné laboratóriá stavebnej akustiky a tepelnej techniky autorizované a notifikované MDV RR SR č.: SK 51